



ПАСПОРТ

Клапаны редукционные, Тип 11BIS

Код материала: 149B7605



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 01.10.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и обозначение

Клапаны редуцирующие типа 11BIS.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Socla S.A.S.", 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, Франция.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

2. Назначение изделия

Клапаны редуцирующие типа 11BIS (далее - клапаны) являются регуляторами давления прямого действия "после себя" и предназначены для снижения и поддержания постоянного давления за клапаном вне зависимости от колебаний давления до него.

Клапаны могут применяться в трубопроводных системах в пределах параметров перемещаемой среды - воды, указанных в технических описаниях клапанов, например, на входе в квартиры жилых домов холодной и горячей воды или на подпитке систем отопления.

В корпусе клапанов имеется резьбовое отверстие, которое связано с выходной полостью корпуса для присоединения манометра (манометры в комплект поставки не входят).

Возможность дренажа рабочей среды осуществляется путем откручивания крышки, расположенной на нижней части корпуса клапана.

3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	25
Номинальное давление (PN), бар	25
Рабочая среда	вода
Температура окружающей среды, °С	от -10 до +40
Температура рабочей среды, °С	от -10 до +80
Диапазон настройки давления, бар	1,0 - 5,5
Заводская настройка, бар	3,0
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)	ГОСТ 9544-2015 Класс I
Тип присоединения к трубопроводу	внутренняя резьба
Масса, кг, не более	1,9
Корпус	Бронза
Затвор	Нитрил
Нижняя крышка	Латунь
Крышка	Латунь
Заглушка	Латунь
Регулировочный винт	Латунь

Винт	Нерж. сталь AISI304
Кольцевое уплотнение	Нерж. сталь AISI303
Шайба мембраны	Латунь
Мембрана	Нитрил/Полиамид
Седло	Нерж. сталь AISI303
Шайба	Медь
Прижимная гайка	Латунь
Гайка	Латунь
Направляющая	Латунь
Уплотнение	Нитрил

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан;
- упаковка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	<p>Соответствие редуционных клапанов типа 11BIS подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-FR.БЛ08.В.00221/18, срок действия с 24.10.2018 по 18.10.2023, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭИГТ к товарам.</p>
---	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов редуционных типа 11BIS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов редуционных типа 11BIS при соблюдении рабочих диапазонов согласно

паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.