



ПАСПОРТ

Репитер M-bus, Тип SonoRepeat 111 Модификация MR-500

Код материала: 014U1633



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 13.05.2019

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование изделия

Репитеры тип SonoRepeat 111.

1.2. Изготовитель

“Solvimus GmbH”, Ratsteichstr. 5, 98693 Ilmenau, Германия.

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на этикетке изделия.

2. Назначение изделия

Репитеры типа SonoRepeat 111 используются как дополнительные компоненты сети M-bus для автоматизации сбора учетных данных с теплосчетчиков SonoSelect 10, SonoSafe 10, Ridan SonoSafe 10 и передачи этих данных по M-bus на концентратор.

3. Технические характеристики

Питание	12-36 VDC
Потребляемая мощность	Max ток 1500 мА
Установка	DIN рейка
Класс защиты	IP 20
Температурный диапазон	0 ... 50 C
Прием M-bus	До 500 подключаемых приборов, совместим с EN 13757
Передача данных по M-bus	M-bus
Внутренняя память	Нет

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- репитер SonoRepeat 111;
 - паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);
 - руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде по запросу).
- DIN-рейка в комплект поставки не входит.

5. Утилизация


Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с

действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие репитера SonoRepeat 111 подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДЕ.БЛ08.В.00969/19, срок действия с 12.04.2019 по 10.04.2024.
---	--

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации репитеров SonoRepeat 111 составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства.

При этом безвозмездная замена и ремонт репитеров SonoRepeat 111 будет производиться только при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Назначенный срок хранения – 24 месяца. Назначенный срок службы – не менее 5 лет.