



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.57225/23

Технические характеристики клапанов электромагнитных, типы ICLX-R, PMLX, EVRA, EVRAT, EVM
(категории оборудования – 1, 2 согласно ТР ТС 032/2013)

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Категория оборудования	Среда	Группа рабочей среды	Номинальный диаметр (мм)	Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)	Расчетное давление (МПа)
1-я	жидкости	2	свыше 200	свыше 500	свыше 1 до 50 включительно
2-я	жидкости	1	свыше 25	свыше 200	свыше 1 до 50 включительно
1-я	газы и пары	2	свыше 32 до 100 включительно	свыше 100	свыше 0,05
			свыше 100	свыше 100 до 350 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	2	свыше 100 до 250 включительно	свыше 350	свыше 0,05
			свыше 250	свыше 350 до 500 включительно	свыше 0,05
1-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	свыше 100	свыше 1
			свыше 100 до 350 включительно	до 350 включительно	свыше 0,05

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ



Руководитель группы
сертификации продукции

(при наличии)

подпись

Седых Е.С.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)