



ПАСПОРТ

Адаптер импульсный, Тип MB-PULSE4

Код материала: 014U1623



Дата редакции: 12.10.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование изделия

Адаптер импульсный aPulse MBus (далее - адаптер).

1.2. Изготовитель

Изготовитель: Фирма UAB «Axioma Metering», Terminalo str. 3, Biruliškes, LT-54469 Kaunas district, Литовская Республика.

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке в формате ММ.ГГГГ.

2. Назначение изделия

Адаптер служит для подключения двух счетчиков с импульсным выходом (например, счетчиков воды ХВС или ГВС) к системам диспетчеризации на основе M-bus.

3. Технические характеристики

Максимальная длина импульсного кабеля	10 м
Питание	Литиевая батарея 3,6 В. Время работы 12+1 год
Передача данных по M-bus	По запросу M-bus мастера
Класс защиты	IP 65 по EN 60529
Настройка	По M-bus, специальное ПО для настройки
Размеры	120x80x40 мм
Вес	не более 300 г
Тип крепления корпуса	на рейке DIN32
Рабочая температура	0..+55 °С
Температура транспортировки и хранения	-25..+60 °С

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- адаптер;
- паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляются в электронном виде по запросу).

DIN-рейка в комплект поставки не входит.


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие адаптеров импульсных типа aPulse MBus подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-ЛТ.АЛ15.В.00021/18, срок действия с 23.07.2018 по 22.07.2023.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения адаптера составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства. Назначенный срок службы – 12 лет. При этом безвозмездная замена и ремонт адаптеров будет производиться только при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.