



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Данфосс"

Место нахождения: 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, дом 217, ОГРН: 1035003060861, Номер телефона: + 7 495 792 57 57, Адрес электронной почты: info@danfoss.ru

В лице: Руководителя отдела качества Горячевой Елены Леонидовны, действующей на основании доверенности б/н от 08.11.2018

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: фильтры сетчатые, с товарным знаком "Danfoss", тип FVF (категории оборудования - 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013, технические характеристики см. Приложение № 1 на 1 листе); с элементами оборудования, комплектующими к нему, выдерживающими воздействие давления свыше 0,05 МПа

Изготовитель: "Danfoss A/S"

Место нахождения: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Т.И.Р.А.И.А.И.С.О.О., Dubajanskaja st. 43/1, 91, Гавсга Соуса, Словакия

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

Европейская директива 2014/68/EU

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009, 8421990008

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 200814/П-03И от 14.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией "Ивановский Центр Сертификации" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации" (аттеста аккредитации RA.RU.21АЮ21), паспорта, руководства по эксплуатации, обоснования безопасности FVF-006 ОБ от 25.09.2013 года, расчета на прочность, сертификата на материалы

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента (Технических регламентов) Таможенного союза:

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности", ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды", ГОСТ 4666-2015 "Арматура трубопроводная. Требования к маркировке"

Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2015, 121100 5511/ТМБ от 18.01.2016, выдан ООО "TUV SUD Management Services GmbH", Германия

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.09.2025 включительно

(подпись)



Горячева Елена Леонидовна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.87642/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.09.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 1 листе



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-DK.PA01.B.87642/20

Технические характеристики

Арматура промышленная трубопроводная: фильтры сетчатые, с товарным знаком «Danfoss», тип FVF, категория оборудования 1:

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа х мм
Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25	свыше 200
	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200	свыше 500

Арматура промышленная трубопроводная: фильтры сетчатые, с товарным знаком «Danfoss», тип FVF, категория оборудования 2:

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа х мм
Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350


(Подпись)



Горячева Елена Леонидовна
(Ф. И. О. заявителя)