



ПАСПОРТ

Реле температуры, Тип КР Модификация КР68

Код материала: 060L111166



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 13.01.2022

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Реле температуры типа КР.

1.2. Изготовитель

“Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на корпусе изделия в виде трехзначного числа, где первые две цифры обозначают неделю, третья цифра – год выпуска. Например, 125: 12 неделя 2015 года.

2. Назначение изделия

Реле температуры типа КР предназначено для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности. Реле температуры снабжено однополюсным выключателем, который замыкает или размыкает электрическую цепь при изменении температуры в системе по сравнению с заданным значением.

3. Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ4
Тип реле	Одиночное
Диапазон регулирования, °С	От -5 до +35
Тип дифференциала	Настраиваемый
Дифференциал Δt по нижней границе, °С	От 4,5 до 25
Дифференциал Δt по верхней границе, °С	От 1,8 до 7
Тип сброса	Автоматический
Макс. температура термоэлемента, °С	120
Тип термобаллона	С1
Тип заполнителя	Пар
Температура окружающей среды, °С	От 40 до +65
Кабельный ввод	6-14 мм
Материал кабельного ввода	Резина
Сухой перекидной контакт типа	SPDT
Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную группу	AC1=16 А, 400 В; AC15=10 А, 400 В; AC3=16 А, 400 В; DC13=12 Вт, 220 В
Степень защиты IP	IP 30/44

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- реле температуры типа КР;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Реле температуры типа КР сертифицированы в рамках Евразийского экономического Союза. Имеется сертификат соответствия № ТС RU С-ДК.БЛ08.В.01866, срок действия с 30.10.2018 по 29.10.2023.
---	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие реле температуры типа КР техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы реле температуры типа КР при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.