



ПАСПОРТ

Термопреобразователь, Тип МВТ, Модификация МВТ 3560

Код материала: 084Z4127



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Тип средства измерения зарегистрирован в Государственном реестре под № 45777-10.



Дата редакции: 12.05.2022

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Термопреобразователь типа МВТ, модификации МВТ 3560.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается этикетке термопреобразователя в виде четырехзначного числа в формате ХХУУ, где ХХ обозначают неделю, УУ – год выпуска.

2. Назначение изделия

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом типа МВТ, модификации МВТ 3560 (далее - МВТ 3560) применяется для измерения температуры в различных отраслях промышленности, где требуется нормированный выходной сигнал.



3. Технические характеристики

Код спецификации	МВТ 3560-0000-0050-12-415
Диапазон измерения чувствительного элемента	-50 - 120 °С
Чувствительный элемент	Pt1000
Выходной сигнал	4 - 20 мА
Преобразователь сигнала	Встроенный
Настройка преобразователя	-50 - 150 °С
Класс допуска	< ± 1% FS
Материал гильзы	Нержавеющая сталь AISI 316 Ti
Диаметр гильзы, мм	8,0
Длина погружной части гильзы, мм	50
Термоэлемент	Незаменяемый
Электрическое присоединение	DIN 43650/Pg 9
Технологическое присоединение	Внешняя резьба G 1/2 A
Напряжение питания постоянного тока, В	10,00 - 32,00
Максимальная температура окружающей среды	85 °С

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- термопреобразователь;
- упаковочная коробка;
- паспорт;
- инструкция.

5. Утилизация


Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком

(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

 The logo consists of the letters 'Euras' in a bold, sans-serif font above a stylized globe icon with a 'G' and 'T' inside.	<p>Соответствие термопреобразователей типа МВТ 3560 подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДК.АЛ87.В.00022/19, срок действия с 30.01.2019 по 27.01.2024, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам. Имеется сертификат об утверждении типа средств измерений №45777-10 дата выдачи 20.04.2022.</p>
---	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие МВТ 3560 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы МВТ 3560 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведению необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.