



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан терморегулирующий, Тип TUBE

Код материала: 068U2075

1. Сведения об изделии
2. Назначение изделия
3. Описание и работа
4. Указания по монтажу и наладке
5. Использование по назначению
6. Техническое обслуживание
7. Текущий ремонт
8. Транспортирование и хранение
9. Утилизация
10. Комплектность
11. Список комплектующих и запасных частей



Дата редакции: 17.06.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны терморегулирующие типа TUBE.

1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана сверху на корпусе клапана в формате ннггд (нн – порядковый номер недели изготовления; гг – две последних цифры года изготовления; д – день недели, в который был изготовлен клапан).

2. Назначение изделия

Клапаны терморегулирующие типа TUBE предназначены для контроля перегрева хладагента на выходе из испарителя и поддержания его на заданном уровне. Клапаны подходят для применения в системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости, льдогенераторах, тепловых насосах и системах кондиционирования, работающих на фторсодержащих хладагентах, включая такие хладагенты высокого давления, как R410A.

3. Описание и работа

Конструкция.



1. Термобаллон с капиллярной трубкой (нержавеющая сталь)
2. Термочувствительный элемент с мембраной (нерж. сталь)
3. Регулировочный винт для настройки статического перегрева SS (нерж. сталь)
4. Фиксированный клапанный узел (нерж. сталь)
5. Сетчатый фильтр (нерж. сталь)

Принцип действия.

Степень открытия клапана TUBE определяет количество поступающего в испаритель хладагента и зависит от соотношения давления наполнителя в термобаллоне (1), давления кипения хладагента в испарителе и напряжения пружины. Давление в термобаллоне (1), действует на мембрану сверху и стремится открыть клапан и увеличить расход проходящего через клапан хладагента, давление кипения хладагента и напряжение пружины действуют на мембрану снизу и стремятся закрыть клапан. Регулировочный винт (3) служит для изменения напряжения пружины для настройки величины поддерживаемого перегрева.

Термобаллон (1) термостатического элемента, заправленный наполнителем, устанавливается на трубопроводе, выходящем из испарителя. При повышении или понижении температуры хладагента в трубопроводе меняется и температура наполнителя в термобаллоне, что приводит к соответствующему изменению его давления. Например, повышение давления в термобаллоне приводит к росту давления в полости над мембраной. Это заставляет перемещаться вниз мембрану и упирающийся в нее шток клапанного узла, увеличивая тем самым количества поступающего в испаритель хладагента что, в свою очередь, приводит к уменьшению перегрева хладагента в испарителе. Таким образом, температура на выходе из испарителя снижается, давление в термобаллоне падает, мембрана поднимается и подача хладагента в испаритель уменьшается.

Центральный нажимной шток имеет надежное уплотнение, которое обеспечивает максимальную герметичность клапана в течение всего срока службы.

Клапаны терморегулирующие TUBE (кроме клапанов с клапанными узлами 0 и 9) без МДР работают как при прямом, так и при обратном направлении потока хладагента. При обратном направлении потока хладагента номинальная производительность клапана уменьшается на 15%.

Перегрев



SS - статический перегрев (перегрев начала открытия клапана),

OS – перегрев с открытым клапаном (перегрев, необходимый для перемещения клапана в положение, соответствующее номинальной производительности клапана),

SH = SS + OS - общий перегрев,

Q_{ном} - номинальная холодопроизводительность,

Q_{макс} - максимальная холодопроизводительность.

Для изменения заводской настройки статического перегрева (SS) используется регулировочный винт (3). Стандартная заводская настройка статического перегрева (SS) равна 5К для клапанов без МДР и 4К для клапанов с МДР. Перегрев с открытым клапаном (OS) с начала открытия клапана до момента, когда холодопроизводительность клапана станет номинальной (Q_{ном}) составляет 4 К. Он определяется

конструкцией клапана и изменить его нельзя.

Пример

Статический перегрев: SS = 5К (заводская настройка)

Перегрев с открытым клапаном: OS = 4К

В этом случае полный перегрев SH равен SS + OS = 5 + 4 = 9К.

Полный перегрев (SH) можно менять, с помощью регулировочного винта изменяя статический перегрев.


3.2. Маркировка и упаковка



Маркировка с указанием названия, кодового номера и ряда технических параметров нанесена на верхнюю часть термочувствительной системы терморегулирующего клапана.

- Она содержит информацию о
- типе хладагента, для работы с которым предназначен клапан;
 - рабочем диапазоне температур кипения;
 - наличии и значении максимального давления регулирования (MOP);
 - величине максимального рабочего давления.

Клапаны с перепуском имеют соответствующую: BP 15 (перепуск 15 % от номинальной холодопроизводительности)



- На боковой поверхности клапана указывается
- направление прямого потока хладагента (стрелкой);
 - тип присоединительных патрубков (Inch – дюймовые, mm – метрические);
 - тип установленного клапанного узла (ORIF 7);
 - номинальная производительность в тоннах охлаждения (2.1 TR) и киловаттах (7.5 kW)

3.3. Технические характеристики

Хладагент	R22
Qном., кВт	16
Диапазон температур кипения, °C	N: -40...+10
MOP	Без MOP
Линия выравнивания	Внешняя 1/4 дюйм
Тип присоединения	Под пайку ODF
Присоединительные патрубки, дюйм	3/8 x 1/2



Дополнительные технические характеристики

4. Указания по монтажу и наладке

4.1. Общие указания

Клапаны должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

Правила выбора оборудования, монтажа, наладки и эксплуатации указаны в инструкции и каталоге.

4.2. Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015. К обслуживанию клапана допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности. Не допускается разборка и демонтаж клапана при наличии давления в системе.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод.

4.3. Подготовка к монтажу

Перед монтажом необходимо произвести первичный осмотр клапана и убедиться в отсутствии деформаций и механических повреждений. Трубопровод, на который планируется установить клапан, необходимо очистить от загрязнений, металлической стружки и заусенцев и продуть.

4.4. Монтаж и демонтаж

Правила монтажа указаны в инструкции и каталоге.

После проведения монтажа убедитесь, что трубы достаточно прочно удерживают клапан и защищают его от воздействия вибраций. В противном случае закрепите трубопроводы хомутом или просто установите клапан в более безопасное место.

4.5. Наладка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте изготовлена, испытана и принята, в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

4.6. Пуск (опробование)

Особых указаний не требуется.

5. Использование по назначению

5.1. Эксплуатационные ограничения.

Клапаны терморегулирующие TUBE должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

Не допускается разборка и демонтаж клапана терморегулирующего TUBE при наличии давления в системе.

Максимальное рабочее давление (кроме клапанов для R410A): 34 бар.

Максимальное испытательное давление (кроме клапанов для R410A): 37,5 бар.

Максимальное рабочее давление (для клапанов на R410A): 45,5 бар.

Максимальное испытательное давление (для клапанов на R410A): 50 бар.

Максимальная температура термобаллона: 100°C.

Максимальная температура корпуса клапана: 120°C.

Корпус клапана выдерживает кратковременные воздействия температуры до 150°C.

Для предотвращения перетечек наполнителя термочувствительной системы при использовании клапанов с МДР температура термобаллона должна быть всегда ниже, чем температура мембранного узла термочувствительной системы.

При обратном направлении потока хладагента номинальная производительность клапана уменьшается на 15%.

Клапаны терморегулирующие TUBE с клапанными узлами 0 и 9, а также клапаны с МДР допустимо использовать только для прямого потока хладагента.

5.2. Подготовка изделия к использованию.

Специальной подготовки изделия к использованию не требуется.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.

К обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Правила выбора оборудования, монтажа, наладки и эксплуатации указаны в инструкции и каталоге.

6. Техническое обслуживание

Не допускается разборка и демонтаж клапана терморегулирующего при наличии давления в системе. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-2015.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей оборудование.

К обслуживанию клапанов терморегулирующих допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

7. Текущий ремонт

За подробной информацией о ремонте обращайтесь в сервисный отдел ООО «Данфосс».

8. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение клапанов терморегулирующих типа TUBE осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.063-2015.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан терморегулирующий типа TUBE;
- хомут для крепления термобаллона;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме);
- инструкция.

11. Список комплектующих и запасных частей



Кодовый №	Позиция	Описание	Кол-во в упаковке
Хомут для крепления термобаллона для трубы с макс. диаметром 22 мм			
068-1211	6	Гайка	1
	7	Крепёжная лента	1
	8	Винт	1
Хомут для крепления термобаллона для трубы с макс. диаметром 22 мм			
068N2532	6	Гайка	48
	7	Крепёжная лента	48
	8	Винт	48
Хомут для крепления термобаллона для трубы с макс. диаметром 35 мм			
068-1212	6	Гайка	1
	7	Крепёжная лента	1
	8	Винт	1
Хомут для крепления термобаллона для трубы с макс. диаметром 35 мм			
068-1230	6	Гайка	48
	7	Крепёжная лента	48
	8	Винт	48



Кодовый №	Позиция	Описание	Кол-во в упаковке
Хомут для крепления термобаллона для трубы с макс. диаметром 28 мм			
068-1211	9	Гайка	45
	10	Крепёжная лента	45
	11	Винт	45