



ПАСПОРТ

Клапаны терморегулирующие, Тип ТЕА Модификация 85-55

Код материала: 068G6008



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 25.08.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны терморегулирующие типа ТЕА.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81,6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления клапана указана на корпусе в формате WW. YY, где WW неделя изготовления, YY год изготовления.

2. Назначение изделия

Клапаны терморегулирующие типа ТЕА контролируют поступление жидкого хладагента (R717) в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя.

3. Технические характеристики

Номинальная производительность, кВт. Номинальная производительность клапана определена при температуре кипения -15°C, температуре конденсации +32°C и переохлаждении перед вентилем прибл. 4 К.	295
Диапазон температур	от -50 до 0°C
Рабочая среда	R 717 (аммиак)
Номинальное давление (PN), бар	19
Максимальная температура термобаллона, °C	100
Штуцеры с фланцами под сварку, дюйм. Входной.	3/4
Штуцеры с фланцами под сварку, дюйм. Выходной.	3/4
Опции сети электропитания	Нержавеющая сталь
2 - Дроссельный узел	Сталь
3 - Корпус клапана	Чугун GGG40.3
4 - Винт настройки перегрева	Сталь
5 - Штуцер для соединения с внешней уравнивающей линией	Сталь
10 - Отдельный дроссельный узел (только для клапана модификации ТЕА 20-1)	Сталь

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан терморегулирующий типа ТЕА,
- инструкция.


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и т.д., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие клапанов терморегулирующих типа ТЕА подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-ДК.БЛ08.В.00191/18, срок действия с 18.10.2018 по 17.10.2023.
--	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов терморегулирующих типа ТЕА техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов терморегулирующих типа ТЕА при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.