



## ПАСПОРТ

Теплообменник паяный, Тип SL, SL140TM-1-90\_2\_25\_4G5/2

**Код материала: 079U6159**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 18.02.2022**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование

Теплообменник пластинчатый типа SL.

### 1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

### 1.3. Продавец

ООО “Данфосс”, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике теплообменника в формате хх-уу-zzzz, где хх – день выпуска, уу – месяц выпуска, zzzz – год выпуска.

## 2. Назначение изделия

Теплообменник (ТО) пластинчатый типа SL (далее – ТО SL) представляет собой паяный теплообменный аппарат поверхностного типа, который предназначен для передачи тепловой энергии от одного теплоносителя к другому в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теплообменники пластинчатые паяные изготавливаются из теплообменных пластин различного размера.

## 3. Технические характеристики

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Номинальное давление (PN), бар | 25                                       |
| DN                             | 65                                       |
| T max                          | 225                                      |
| T min                          | -196                                     |
| Среда                          | Вода/Гликолиевый р-рконцентрацией до 50% |
| Материал пластин               | Нержавеющая сталь EN 1.4404              |
| Материал уплотнения            | Медный припой                            |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- ТО SL;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде);
- инструкция.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Перед началом монтажа ТО SL при приемке на месте установки необходимо проверить сохранность ТО SL на наличие повреждений, возникших в результате транспортирования; соответствие теплообменника заказу.

## 7. Сертификация



Соответствие пластинчатых теплообменников типа SL подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии и сертификата соответствия, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-ДК.БЛ08.В.03818, срок действия с 21.08.2018 по 19.08.2023, ЕАЭС N RU Д-ДК.НО03.В.00028/19, срок действия с 06.02.2019 по 05.02.2024, сертификат ЕАЭС RU С-ДК.НО03.В.00008/19, срок действия с 06.02.2019 по 05.02.2024

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы ТО SL при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

### Предмет гарантии

Гарантия распространяется на дефекты производства, исходного материала и на вызванные ими повреждения теплообменников. ООО «Данфосс» оставляет за собой право на ремонт дефектного теплообменника или обмена его на новый. ООО «Данфосс» не несет ответственности за расходы, связанные с обменом.

-внешние факторы;

-некачественная или неправильная установка со стороны монтажной организации;

-по другим причинам, которые не зависят от гаранта.

При обращении к представителю ООО «Данфосс» необходимо сообщить следующие данные:

-Номер и дату счета, по которому был приобретен теплообменник;

-Тип теплообменника и его заводской номер;

-Расчетные параметры теплообменника;

-Описание неисправности;

-Контактное лицо.