

ПАСПОРТ

Датчик влажности и температуры, Тип RHS, Модификация RHS460R

Код материала: 097U0024R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 14.02.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Датчики влажности и температуры типа RHS

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Иски Блоклари МХ. 1545/2 СК № 3/А, Анкара, Турция.

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления изделия может быть определена по серийному номеру изделия YYWWXX, где YY – последние 2 цифры года изготовления, WW – неделя изготовления.

2. Назначение изделия

Датчики влажности и температуры типа RHS, модификации RHS460R с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА или (и) 0-10В применяются для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Наружные датчики влажности и температуры RHS460R применяются в качестве уличных датчиков.



3. Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Функция | Датчик влажности и температуры наружный |
| Рабочая среда | воздух и неагрессивные газы |
| Выходной сигнал АО-1 влажность | 0-10В |
| Выходной сигнал АО-2 температура | 0-10В |
| Диапазон измерения влажности, % | 0 ...100 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -40 ...+100 |
| Погрешность измерения влажности, % | 3 |
| Погрешность измерения температуры | 0,5 |
| Напряжение питания, В | 24В (±5%), 50/60 Гц; 15-35В пост. ток |
| Потребляемая мощность, Вт | <2,5 |
| Класс защиты | IP41 |
| Масса (кг) | 0,262 |

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- датчик RHS;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

| | |
|---|---|
|  | Соответствие датчиков влажности и температуры типа RHS подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.75116/25 от 06.02.2025 действует до 05.02.2030. |
|---|---|

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие датчиков RHS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы датчиков RHS при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.