

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

					122W0104LR			
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	АУЧ-АQT-105-32-32-С-S Лев 0-10В L	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иваненко К.А.		19.11.24				1:5
Пров.		Бадмацьеренов Ч.Б.		19.11.24				
Т.контр.								
Н. контр.						Лист 1	Листов 2	
Утв.						ридан		

Копировал

Формат А3

122W0104LR

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



Поз.	Наименование	Кол.
1	AQT-R DN32 с ниппелями HP G1 1/2	1
2	Клапан балансировочный MVT-R Ду32	1
3	Клапан обратный, Ду32	1
4	Кран с американкой Ду32	1
5	Кран шаровой, Ду32	1
6	Фильтр FVR-DR с сливным клапаном Ду32	1
7	Кран шаровой BVR-DR DN32	1
8	Манометр TM-310T.00(0-0,6MPa)G1/4.2,5	3
9	Насос RWS 32-80S	1
10	Термометр БТ-31.211(0-120C)G1/2.46.2,5	3
11	Электропривод аналоговый АМЕ 120NL, 24В	1

					122W0104LR			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АУУ-АQT-105-32-32-С-S Лев 0-10В L	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иваненко К.А.		19.11.24				1:5
Пров.		Бадмацыренов Ч.Б.		19.11.24				
Т.контр.						Лист 2	Листов 3	
Н.контр.						ридан		
Утв.						Копировал Формат А3		

122W0104LR



Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дцкл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инд.№ подл.

					122W0104LR			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	АУЧ-АQT-105-32-32-С-S Лев 0-10В L	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иваненко К.А.		19.11.24				1:5
Проб.		Бадмацьеренов ЧБ.		19.11.24				
Т.контр.						Лист 3	Листов 3	
Н. контр.					 ридан			
Утв.								

Копировал

Формат А3