

**ПАСПОРТ**

Затвор обратный РИДАН®, Тип ЗОД, Модификация 01

**Код материала: 082X4051R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 26.08.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Затвор обратный РИДАН® тип ЗОД.

### 1.2. Изготовитель

«Shanxi HAOLIFA Valve Machinery Manufacturing Co., Ltd.»

Адрес: East of Wangwang North Branch, Economic Development Zone, Houma City, Shanxi Province, China 043000.

### 1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на информационной табличке изделия (далее-шильдик) в формате ММ/ГГГГ.

### 1.5. Заводской номер

Заводской номер наносится на информационную табличку изделия (шильдик) в цифровом обозначении: "\*\*\*\*\*"

## 2. Назначение изделия

Затворы обратные тип ЗОД (далее - затворы) служат для предотвращения обратного течения среды. Затворы характеризуются низким сопротивлением. Они надежны, не вызывают шума и не создают гидравлического удара. Затворы не являются средством обеспечения пожарной безопасности, но могут применяться на опасных производственных объектах. Рабочая среда: жидкости, группы среды 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013

## 3. Технические характеристики

|                                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм                               | 65                                                                        |
| Номинальное давление (PN),бар                              | 16                                                                        |
| Рабочая среда                                              | Вода системы отопления, ГВС, ХВС, в т.ч. питьевая, раствор гликоля до 50% |
| Температура окружающей среды, °С                           | от -20 до +70                                                             |
| Температура рабочей среды, °С                              | от -20 до +120                                                            |
| Герметичность затвора (объем протечки/класс герметичности) | ГОСТ 9544-2015, Класс А                                                   |
| Масса, кг, не более                                        | 1,93                                                                      |
| пропускная способность Kv, куб.м/ч                         | 70                                                                        |
| Минимальный перепад давления начала открытия затвора, МПа  | 0,0004                                                                    |
| Тип присоединения к трубопроводу                           | Межфланцевый                                                              |
| Корпус                                                     | Чугун GGG40 с покрытием EPDM                                              |
| Пластина                                                   | Коррозионностойкая сталь AISI304                                          |
| Ось                                                        | Коррозионностойкая сталь AISI304                                          |
| Пружина                                                    | Коррозионностойкая сталь AISI304                                          |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Втулка                                                  | PTFE               |
| Прокладка                                               | EPDM               |
| Винт                                                    | Сталь              |
| Температура транспортировки и хранения, С               | От -40 до +50      |
| Обозначение                                             | РИДАН-ЗОД.01.16.65 |
| Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар | 1,5PN              |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- затвор обратный;
- упаковка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Испытания затворов проводят на стендах, оборудованных необходимыми контрольно-измерительными приборами, которые должны быть поверены (или калиброваны) и сертифицированы в качестве рабочих средств измерений.

Внешний вид контролируют визуальным осмотром. При осмотре проверяют качество сборки и сварных швов, отсутствие механических повреждений и загрязнений, качество нанесения защитного покрытия и маркировки, содержание маркировки на этикетке.

Проверку размеров осуществляют с помощью штангенциркуля или другого универсального средства измерений с погрешностью не более 0,1 мм.

Проверка герметичности по отношению к внешней среде проводится в процессе испытания на прочность и плотность материала деталей работающих под давлением среды.

Испытания на прочность и плотность материала деталей и сварных швов проводят при давлении воды 1,5 PN.

После завершения испытания затвор должен быть полностью просушен потоком сжатого воздуха.

Испытание на герметичность запирающего элемента проводят на затворах в сборе в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя.

Испытания проводятся при давлении 1,1 PN.

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие затворов обратных тип ЗОД подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.22697/25, срок действия с 12.05.2025 по 11.05.2030, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭи ГТ к товарам.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие обратных затворов тип ЗОД техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы обратных затворов тип ЗОД при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.