

**ПАСПОРТ**

Тепловой пункт, Тип АУУ, Модификация АУУ-AQT-16-15-15-C-S Лев 0-10В L

**Код материала: 122W0107LR**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 16.09.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Тепловые пункты типа АУУ модификации АУУ-AQT.

### 1.2. Изготовитель

АО "Ридан", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на информационной табличке на корпусе изделия в формате ГГ/ММ, где ГГ - последние две цифры года, ММ - месяц.

## 2. Назначение изделия

Тепловые пункты серии АУУ модификация АУУ-AQT (узлы регулирования) используются для поддержания температурного режима теплоносителя через воздухонагреватели отопительно-вентиляционных установок. Кроме того, допускается применение в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве.

Узел регулирования допускается устанавливать внутри помещения (возможно использование в качестве теплоносителя водных растворов гликолей с концентрацией до 50%, при использовании требуемых ингибиторов, рекомендуемых поставщиком смеси).

## 3. Технические характеристики

|                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Управляющий сигнал                                | 0-10В                                          |
| Тип электропривода                                | AME 110 NLXR                                   |
| Максимальная температура теплоносителя, °C        | 120                                            |
| Номинальное давление (PN), бар                    | 10                                             |
| Регулируемая среда (теплоноситель)                | вода, подготовленная для систем теплоснабжения |
| Серия и тип насоса                                | RWS 20-60s 130                                 |
| Номинальный диаметр (DN), мм                      | 15                                             |
| Тип клапана                                       | AQT-R DN15                                     |
| Напряжение питания привода, В                     | 24                                             |
| Тип балансировочного клапана в контуре калорифера | MVT-R DN15                                     |
| Kvs клапана в контуре калорифера, м3/ч            | 4,81                                           |
| Номинальный расход AQT, л/ч                       | 540                                            |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- тепловой пункт;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

## 5. Утилизация

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## 7. Сертификация

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие теплового пункта типа АУУ модификации АУУ-АQT подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме.<br>Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.07785/24, срок действия с 13.06.2024 по 12.06.2029, ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.15849/24, срок действия с 17.06.2024 по 16.06.2029. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие теплового пункта типа АУУ модификация АУУ-АQT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения теплового пункта типа АУУ модификация АУУ-АQT составляет 12 месяцев с момента продажи или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы теплового пункта типа АУУ модификация АУУ-АQT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с начала эксплуатации.