

ПАСПОРТ

Гильза для термопреобразователей сопротивления MBT5250R, MBT3250R и термопреобразователей
MBT3560R, Тип Гильза,
Код материала: 084Z7260R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 23.12.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Гильза для термопреобразователей сопротивления MBT5250R, MBT3250R и термопреобразователей MBT3560R

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217. Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Чжецзян, Юяо Сити, Хунцяо Роуд, Китай.

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на корпусе изделия в виде четырех цифр, где первые две цифры обознают неделю, вторые две цифры - год.

2. Назначение изделия

Гильзы для термопреобразователей сопротивления MBT5250R, MBT3250R и термопреобразователей MBT3560R предназначены для защиты датчиков от механического воздействия, высокого давления или химических веществ. Также применение гильзы позволяет произвести замену датчика температуры без остановки технологического процесса.



3. Технические характеристики

Длина погружной части, мм	150
Присоединение	G ½ A внутренняя – G ½ A наружная
Внешний диаметр, мм	10
Максимальное давление, бар	30
Материал	нержавеющая сталь AISI 304

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- гильза для MBT;
- упаковочная коробка.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Гильзы для термопреобразователей сопротивления MBT5250R, MBT3250R и термопреобразователей MBT3560R не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технических

регламентов Таможенного союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие гильз для МВТ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы гильз для МВТ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.