ридан

# ПАСПОРТ

Тепловой пункт, Тип АУУ, Модификация АУУ-AQT-16-15-15-C-S Лев 0-10В L

**Код материала: 122W0107LR**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

**Дата редакции: 19.10.2026**

**1. Сведения об изделии**
1.1. Наименование и тип
Тепловые пункты типа АУУ модификации АУУ-AQT.

1.2. Изготовитель
АО “Ридан“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
143581, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, дом 217;
606016, Россия, Нижегородская обл, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, пер. Учебный, д. 1А.

1.3. Продавец
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указывается на информационной табличке на корпусе изделия в формате ДД/ММ/ГГГ, где ДД – день изготовления, ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

**2. Назначение изделия**
Тепловые пункты серии АУУ модификация АУУ-AQT (узлы регулирования) используются для поддержания температурного режима теплоносителя через воздухонагреватели отопительно-вентиляционных установок. Кроме того, допускается применение в качестве узла регулирования для теплого пола в коттеджном строительстве.
Узел регулирования допускается устанавливать внутри помещения (возможно использование в качестве теплоносителя водных растворов гликолей с концентрацией до 50%, при использовании требуемых ингибиторов, рекомендуемых поставщиком смеси).

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Управляющий сигнал | 0-10В |
| Тип электропроивода | AME 110 NLXR |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Номинальное давление (PN), бар | 10 |
| Регулируемая среда (теплоноситель) | вода, подготовленная для систем теплоснабжения |
| Серия и тип насоса | RWS 20-60s 130 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 15 |
| Тип клапана | AQT-R DN15 |
| Напряжение питания привода, В | 24 |
| Тип балансировочного клапана в контуре калорифера | MVT-R DN15 |
| Kvs клапана в контуре калорифера, м3/ч | 4,81 |
| Номинальный расход AQT, л/ч | 540 |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входит:
- тепловой пункт;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода

соответствующего артикула/кода материала.

**5. Утилизация**
Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие теплового пункта типа АУУ модификации АУУ-AQT подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме.<br>Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.07785/24, срок действия с 13.06.2024 по 12.06.2029, ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.15849/24, срок действия с 17.06.2024 по 16.06.2029. |

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие теплового пункта типа АУУ модификация АУУ-AQT техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения теплового пункта типа АУУ модификации АУУ-AQT составляет 12 месяцев с момента продажи или 18 месяцев с даты производства.
Назначенный (установленный) срок службы теплового пункта типа АУУ модификация АУУ-AQT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.
Средний полный срок службы (до списания) теплового пункта типа АУУ модификации АУУ-AQT при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ – 25 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.